



Vanessa KURTZMANN
Chargée d'accueil

Fixe : 03 29 31 23 33
Fax : 03 29 34 63 89

Mairie de Golbey
2 Rue de l'Hotel de Ville
88190 GOLBEY

www.golbey.fr
Ville de Golbey

----- Message transféré -----

De: "SCHOTT Jeremy" <jschott@vosges.fr>

À: "accueil@golbey.fr" <accueil@golbey.fr>

Envoyé : 29/06/2021 09:22:08

Objet : Avis du CD concernant la modification de votre PLU

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les remarques du Département concernant la modification de votre PLU

Cordialement

Avis du Service Ingénierie Routière :

- Aucun nouvel accès ne pourra être créé sur la RD166A en dehors d'accès aménagés dans le cadre de réaménagement de carrefour.
- Il semblerait qu'il y ai un manque de cohérence dans les reculs des constructions par rapport à la RD166a :
 - UF : 10 m / alignement
 - UE : 10 m / limite de la voie
 - UC : 5 m / limite de la voie
 - UG : 5 m / alignement
 - A et N : 75 m / alignement

Le recul de 5 m par rapport à la limite de la voie parait vraiment très faible pour des raisons de sécurité routière, il conviendrait au minimum de prévoir un recul de 10m.

Restant à votre disposition,

Cordialement

Jérémy SCHOTT
Technicien sécurité routière et gestion du domaine public
Service Ingénierie Routière
03.29.30.34.67 – 06.24.09.08.90
jschott@vosges.fr

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction des Routes et du Patrimoine